



Ayuntamiento de OTURA  
A LA ATENCIÓN DEL Sr. ALCALDE

Granada a 22 de Enero de 2.010

Muy señor nuestro:

Por medio del presente, en relación a las obras de urbanización de los Polígonos B y C del Sector 5, ponemos en su conocimiento las siguientes apreciaciones, localizadas todas ellas dentro de la misma, ya que representan un grave peligro para personas, niños y vehículos al no existir señal ni elemento alguno que avise o impida el acceso con el fin de evitar accidentes, acrecentándose aún más, si cabe, durante la noche ya que la urbanización brilla por su iluminación publica totalmente inexistente.

1. La existencia de un gran número de arquetas de registro que no disponen de su correspondiente "TAPA", tanto en calles peatonales, caminos, aceras, ...






2. La existencia de un hueco (discontinuidad) en ambos petos (barandillas), existentes en ambos lados del centro del puente que atraviesa las futuras zonas verdes, siendo de tal anchura que por ellos cabe perfectamente un niño, con la posibilidad de caída al vacío al no haber elemento de sujeción que lo evite. La altura de dicha caída es aproximadamente de 5 metros.



3. La existencia de grandes socavones en los futuros caminos de las futuras zonas verdes, así como grandes taludes de tierra en todo su recorrido.





4. La existencia de grandes vaciados de tierras en parcelas, presentando cortes de gran altura.



5. Según comentarios de los vigilantes de la urbanización, cada vez que el viento sopla con alguna fuerza, desprende tejas de las viviendas con peligro de accidentes.



La enumeración anterior, es solo un pequeño extracto, a modo de ejemplo, de los peligros latentes en las obras de urbanización y edificación, existiendo muchos más, tanto en la cantidad de los enumerados y reflejados en las fotografías anteriores, como otros de distinta índole, que podrán constatar Ustedes mismos a raíz de la revisión detallada que, suponemos, realizará ese Ayuntamiento con motivo de este escrito.

Estas anomalías demuestran por sí solas que tanto la urbanización como las edificaciones nunca estuvieron terminadas, y nunca debieron haber sido recepcionadas, a no ser que el Sr. Alcalde tuviera motivos que se desconocen.

Sin otro particular, y a la espera de haber cooperado a que no se le acumulen nuevas responsabilidades, le saludo atentamente.

Por PUERTAS MELERO SA  
P.P.)



Fdo. : José Puertas Laguna.

